



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю**

г. Ярославль
(место составления акта)

«21» февраля 2019 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 20**

В период с «11» февраля 2019 года по «21» февраля 2019 года по адресу: 150022, г. Ярославль, ул. Летная,
д.8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору
Лебедева Андрея Анатольевича от «04» февраля 2019 года №20

была проведена проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №35» (далее по тексту – МДОУ «Детский сад №35»)

Продолжительность проверки: в период с 13 час. 00 мин. «11» февраля 2019 года по 10 час. 00 мин. «21»
февраля 2019 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №35»

Хорошулина Наталья Валентиновна 05.02.2019 г. лично под роспись.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору
Соловьева Вера Васильевна.

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад №35» Хорошулина Наталья Валентиновна, заместитель заведующей
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №35» по АХЧ Шишмакова
Н.Н.

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Двухэтажное здание, 2 степени огнестойкости, расположенное по адресу: 150022, г. Ярославль, ул.
Рыбинская, д. 17. Класс функциональной опасности Ф1.1. Отопление центральное водяное, помещения
электрифицированы. Здание оснащено автоматической установкой пожарной сигнализации и системой
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (договор №311/ТО 35/19 на
техническое обслуживание и текущий ремонт АПС СОУЭ, системы видеонаблюдения и системы
контроля доступа от 17.01.2019 г., обслуживание осуществляет ООО «ОПС Партнер»), помещения
обеспечены бесперебойной передачей сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт
централизованного наблюдения (договор № 600188-ЦТО на бесперебойную передачу сигнала о состоянии
системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения от 17.01.2019 г.,
обслуживание осуществляет ООО центр технического обслуживания «Спецавтоматика») и обеспечено
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям.
Внутренний противопожарный водопровод отсутствует. Год постройки – 1980г. Общая площадь – 1751
кв.м. Стены и перегородки – металлическая сетка, перекрытия – ж/б плиты, кровля – рифленое железо.
Объект защиты находится на расстоянии 4 км. от пожарной части №101. Максимальное количество
детей составляет 160 человек, обслуживающего персонала - 29 человек. В ночное время 1 сторож.

При осуществлении плановой проверки проверялось выполнение условий соответствия объекта
защиты требованиям пожарной безопасности при отсутствии расчета по оценке пожарного риска на
объект защиты (ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»), уровня обеспечения пожарной безопасности (ГОСТ 12.1.004-
91*), а именно выполнение в полном объеме требования пожарной безопасности, установленных
техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки установлено:

- Выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Сведения о юридических и
-------	---	--	--------------------------

		правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	(или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми).	п. 6.18* СНиП 21-01-97*	<u>МДОУ «Детский сад №35»</u>
2.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении кладовой.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390), п.12.33 НПБ 88-2001, п. 13.5.5 СП 5.13130.2009.	<u>МДОУ «Детский сад №35»</u>
3.	Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя (порядковый номер №22) не опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа.	п. 475 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390)	<u>МДОУ «Детский сад №35»</u>

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Проверочный лист от 21.02.2019 г. в 1 экз. на 8 л.

Подпись лиц(а), проводившего проверку:

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Соловьева В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » февраля 20 19г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №35»
Хорошулина Н.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » февраля 20 19г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»
(МДОУ «Детский сад № 35»)
ул. Летная, д.8, г. Ярославль, 150022
тел./факс 31-38-62; 32-85-56
ОКПО 88746351, ОГРН 1097604000890
ИНН/КПП 7604150509/ 760401001
«15» марта 2019 г. № 30

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Соловьева В.В.

от муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 35»

МДОУ «Детский сад № 35» информирует Вас об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте (Предписание № 20/1/1 от 21 февраля 2019 г.)

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Мероприятия по устранению
1.	Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, не оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми).	Двери из групповых ячеек, ведущие в лестничную клетку на 1-м и 2-м этаже, оборудованы уплотнениями в притворах (снизу дверей и между дверьми).
2.	Расстояние от светильников до дымовых пожарных извещателей АУПС менее 0,5 м. в помещении кладовой.	Расстояние от светильников до дымового пожарного извещателя АУПС установлено более 0,5 м. в помещении кладовой.
3.	Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя (порядковый номер № 22) не опломбировано номерной контрольной пломбой роторного типа.	Запускающее устройство огнетушителя (порядковый номер № 22) опломбировано номерной контрольной пломбой роторного типа.

Заведующий



Н.В. Хорошулина