

УТВЕРЖДАЮ  
заведующая МДОУ детский сад № 35  
\_\_\_\_\_ Н.В. Хорошулина  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

### в случае возникновения пожара в помещениях

МДОУ «Детского сада №35», расположенного по адресу г. Ярославль улица Летная  
дом 8

#### 1. Общие положения

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии Правилами противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г) и устанавливает требования к ответственным лицам за пожарную безопасность.

2. Наряду с настоящей инструкцией, должностным лицам следует также руководствоваться иными нормативными документами по пожарной безопасности и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, утвержденными в установленном порядке.

3. Ответственность за пожарную безопасность в целом по учреждению несет руководитель. Ответственность за пожарную безопасность отдельных помещений, а так же оборудования возлагается соответствующим приказом по организации на педагогических работников, а так же лиц ответственных за данное помещение.

#### 2. В случае возникновения пожара в помещениях каждый сотрудник, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.),

#### **ОБЯЗАН:**

1. Немедленно сообщить об этом по телефону «01», «112» **с сотового телефона** в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2. Задействовать систему оповещения людей о пожаре, принять по возможности меры по эвакуации людей из здания в безопасное место, согласно плана эвакуации и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

3. Известить о пожаре руководителя заведующая МДОУ детского сада №35 или заменяющего его сотрудника.

4. Руководители и должностные лица организации, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:

4.1. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту, подразделению;

4.2. Осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

4.3. Организовать проверку наличия эвакуируемых из здания, по имеющимся спискам и;

4.4. выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

4.5. проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

4.6. при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

4.7. прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

4.8. удалить за пределы опасной зоны всех работников, и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

4.9. при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

4.10. обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;

4.11. одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости их охрану;

## **5 При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:**

5.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

5.2. Исключить условия, способствующие возникновению паники, с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

5.3. Эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

5.4. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

5.5. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;

5.6. При тушении пожара следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

5.7. Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

5.8. По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта. Дать информацию о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, а так же другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5.9. При пожаре все сотрудники должны строго соблюдать дисциплину и не создавать панику, строго следовать указаниям пожарных расчетов и администрации.

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 35»**

Заведующая Хорошулина Наталия Валентиновна сот телефон 89807469499

Зам по хозяйственной части Шишмакова Наталья Николаевна 89108105357

**Количество людей днем:**

Днем - сотрудники – 44 человек

дети – 155 человек

Ночью – сотрудники – 1 человек

**Тип пожарной сигнализации ППКОП «Сигнал -10»**

ППКОП «Сигнал -20 П SMD »